



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00415

№ **ПБ219618**

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛАНТ ЗАПАД»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п Красная Глинка, Красноглинское
ш., д. 20, помещ. 1; ОГРН: 1176313036712; телефон: +7 (846) 206-04-12;
E-mail: sale@teplant.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛАНТ ЗАПАД»
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п Красная Глинка, Красноглинское
ш., д. 20, помещ. 1; ОГРН: 1176313036712; телефон: +7 (846) 206-04-12;
E-mail: sale@teplant.ru

ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».
Место нахождения: 109052, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ
Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 70, к. 1, помещ. 5/1.
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкции из панелей трехслойных кровельных марки Teplant толщиной 50
мм., 60 мм., 80 мм., 100 мм., 120 мм., 150 мм., 170 мм., 200 мм., 220мм., 250 мм.
с утеплителем из минеральной ваты, плотностью 105-145кг/м³, облицованной
металлический листом толщиной 0,5-0,7 мм., изготовленных в соответствии с
ГОСТ 32603-2021.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"
Предел огнестойкости для конструкций из кровельных панелей толщиной от 50 мм.
до 80 мм. – REI 45, толщиной от 100мм. до 150 мм. – REI 60, толщиной от 170 мм.–
REI 90.
Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

ОКПД 2: 24.33.30
ТН ВЭД: 7308 90 510 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколов испытаний №№ 7204/0225, 7449/0225, 7450/0225 от
«24» февраля 2025 г., выданных Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
(свидетельство о подтверждении компетенции №
МФЦС.005.RU.Я2331.04ПВКО, действительно до 31.12.2025 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 32603-2021

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **24.02.2025** по **23.02.2030**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый