



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.ПБ00234

№ **ПБ219359**

Срок действия с 25.08.2023 г. по 24.08.2028 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»  
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20,  
помещ. 1; ОГРН: 1176313036712;  
телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрощит-Стройсистема»  
Адрес: 443048, Самарская область, г. Самара, п. Красная Глинка, Красноглинское ш., д. 20,  
помещ. 1; ОГРН: 1176313036712;  
телефон: +7 (846) 206-04-12; E-mail: sale@elshield.com

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СЕРТИФИКАЦИИ».  
Место нахождения: 121353, г. Москва, вн. тер, г. Муниципальный Округ Можайский, ш.  
Сколковское, д. 32 к. 3, пом. 1/4  
Телефон: +7 (495)108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.  
Свидетельство о подтверждении компетенции: № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Конструкция из панелей трёхслойных стеновых со стальными облицовками и  
утеплителем из минеральной ваты типа ПТСМ, изготовленная по ТУ 24.33.30-001-  
15459388-2020 (взамен ТУ 5284-131-15459388-2017), общей толщиной от 50 мм до 250  
мм.  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, для конструкций из панелей  
толщиной от 50 мм до 60мм – EI 60, для конструкций из панелей толщиной от 80 мм до 100мм  
– EI 120, для конструкций из панелей толщиной 120мм – EI 150, для конструкций из панелей  
толщиной от 150 мм – EI 180.  
Класс пожарной опасности по K0(45) по ГОСТ 30403-2012

ОКПД 2: 24.33.30

ТН ВЭД: 7308905100

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов испытаний №№ 2930/0823, 2931/0823, 2932/0823,  
2933/0823 от «25» августа 2023 г., выданных Испытательной  
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью  
«Многопрофильный центр качества» (свидетельство о  
подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВКО,  
действительно до 31.12.2023 г.)

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 24.33.30-001-15459388-2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый