



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00047

№ ПС 005773

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрошит-Стройсистема» 443048, Россия, Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1. ОГРН 1176313036712. Телефон: 8(846)276-38-64. Адрес электронной почты: referent@elshield.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Электрошит-Стройсистема» 443048, Россия, Самарская область, г. Самара, пос. Красная Глинка, Красноглинское шоссе, дом 20, помещение 1. ОГРН 1176313036712. Телефон: 8(846)276-38-64. Адрес электронной почты: referent@elshield.com.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001. 141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4. Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2022 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции)

Конструкция из панелей трёхслойных стеновых со стальными облицовками и утеплителем из минеральной ваты типа ПТСМ, изготовленная по ТУ 24.33.30-001-15459388-2020 (взамен ТУ 5284-131-15459388-2017), общей толщиной от 50 мм до 250 мм.
Код ОКПД 2: 24.33.30. Код ТНВЭД: 7308905100. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

Предел огнестойкости фрагментов конструкции из стеновых панелей по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: EI 60 для панелей толщиной 50 мм, EI 90 для панелей толщиной 80 мм, EI 150 для панелей толщиной 120 мм, EI 180 для панелей толщиной от 150 мм до 250 мм. Класс пожарной опасности K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**


Протоколы испытаний №№62ГД-20 от 24.08.2020 г., 63ГД-20 от 25.08.2020 г. Испытательная лаборатория ООО «ГОСТТЕСТ» (ИЛ ООО «ГОСТТЕСТ»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2023 г., 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. Тел./факс: +7 (495) 645-52-60, e-mail: zos09@mail.ru.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

1. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № BRES.MS001.04461, срок действия до 04.10.2021 г., выдан органом по сертификации ООО «ЭКОСЕРТ», аттестат аккредитации № BRES.MS.31186.04ЖНУ0.001, 2. Инструкция по монтажу ТИ-084, 3. Акт о результатах анализа состояния производства №50/АО от 13.08.2020 г., Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ», № ССБК RU.ПБ30 до 25.02.2022 г., 141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4, 4. ТУ 24.33.30-001-15459388-2020 (взамен ТУ 5284-131-15459388-2017).


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.08.2020 г. по 26.08.2023 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

Е.И. Семерикова
Ф.И.О.

